



ЧЕК-ЛИСТ

Дата осмотра: _____

Заказчик: _____

Адрес объекта: _____

Ответственное лицо (бригадир): _____

Этап работ: _____

СТЕНЫ

Примечание

Горизонтальные зазоры между венцами		
Вертикальные зазоры в чашах/перерубах		
Наличие нагелей, болтов, шпилек		
Вертикальность стен (допуск 4мм на 1 этаж, 6мм на 2 этажа)		
Количество лаг/балок в соответствии с проектом		
Качество стенового материала (сучки, сколы, трещины)		
Чистота стенового материала		
Уровень между этажными перекрытиями и крепление балок		
Расположение оконных и дверных проемов их размеры		
Расположение опорных столбов и их крепление		
Установка домкратов		
Вертикальность столбов в 2-х плоскостях		
Усиление последнего венца нагелями 600 мм через 1 м		
Установка нагелей 600 мм при монтаже фронтона через 1 венец		
Мусор на площадке		

Заключение: _____

Бригадир: _____

подпись, расшифровка

дата

Заполнил: _____

подпись, расшифровка

дата